

USTALENIE TYPU WYROBU

MLTB-1256-2014-I



dla wstępnych badań typu (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010
Załącznik do raportów z badań. Opinia na temat wyników badań.

Notified body NB 2189

Zleceniodawca: **MATPLAST Sp. z o. o.**
ul. Bożkowska 3, 57-402 Nowa Ruda

Wyrób: Okna i drzwi balkonowe wykonane z kształowników PVC-U systemu
Schuco Corona CT 70
Wyniki badań zawarte są w raportach z badań zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
MLTB-1256-2014





Metody badawcze:

Przepuszczalność powietrza
PN-EN 1026

Wodoszczelność
PN-EN 1027

Odporność na obciążenie
wiatrem
PN-EN 12211

Nośność urządzeń
zabezpieczających
PN-EN 14609

Normy Klasyfikacyjne:		PN-EN 12207:2001	PN-EN 12208:2001	PN-EN 12210:2001	Wartość progowa
Typ wyrobu (B x H mm)	 1098 x 2400	4	E750	C4	350 N
	 3202 x 2400	4	7A	B2	

Uwagi: okucia obwiedniowe Winkhaus proPilot

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

- 1) ustalenia typu wyrobu dokonał *kier. lab. Adam Mścichowski*
- 2) wykonawca badań *st. technik Adam Domański*

14-02-2014, Wałbrzych

Termin badania kontrolnego: 14-02-2015

MOBILNE
Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel.: +48 74 840 14 63, fax: +48 74 661 41 40
NIP 8862868350 Regon: 020573602
KRS: 0000461727

Zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 pkt. 7.5 Staly nadzór i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien wykonywać ocenę ZKP wraz z badaniami bieżącymi i badaniem kontrolnym wyrobu nie rzadziej niż raz w roku. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badań potwierdzają te same właściwości dla produkowanych wyrobów co wyroby poddane badaniam ITT. Powyższa Klasyfikacja Właściwości traci swoją ważność w przypadku zmiany technologii produkcji lub komponentów używanych do produkcji gotowych wyrobów.



Mobilne Laboratorium Techniki
Budowlanej Sp. z o.o.
NIP PL 8862868350
REGON 020573602
KRS 0000461727

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel.: +48 74 840 14 63, fax: +48 74 661 41 40
http://www.badaniaokien.pl
e-mail: biuro@badaniaokien.pl

Notyfikowana jednostka
(notified body) NB 2189