

KLASYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI

Nr B/MLTB-1307-2014



dla kontrolnych badań ZKP (FPC) zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010
Załącznik do raportów z badań.

Zleceniodawca: **MATPLAST Sp. z o. o.**
ul. Bożkowska 3, 57-402 Nowa Ruda

Wyrób: okno jednoskrzydłowe wykonane z kształtowników PVC-U systemu


Schuco Corona SI 82

Wyniki badań zawarte są w raportach z badań zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
MLTB-1307-2014



Metody badawcze:

Wodoszczelność
PN-EN 1027

Normy Klasyfikacyjne:		PN-EN 12208:2001
Typ wyrobu (B x H mm)	 740 x 1255	9A

Uwagi: okucia obwodniowe Winkhaus activPilot.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

Kierownik laboratorium *Adam Mścichowski*

13-03-2014, Wałbrzych

Termin badania kontrolnego: 13-03-2015

MOBILNE
Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprwicza 21 lok. 2
tel. + 48 74 840 14 63, fax + 48 74 661 41 49
NIP 8862868350, Regon: 020573602
KRS: 0000461727

Zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 pkt. 7.5 Stały nadzór i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien wykonywać ocenę ZKP wraz z badaniami bieżącymi i badaniem kontrolnym wyrobu nie rzadziej niż raz w roku. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badań potwierdzają te same właściwości dla produkowanych wyrobów co wyroby poddane badaniom ITT. Powyższa Klasyfikacja Właściwości traci swoją ważność w przypadku zmiany technologii produkcji lub komponentów używanych do produkcji gotowych wyrobów.



Mobilne Laboratorium Techniki
Budowlanej Sp. z o.o.
NIP PL 8862868350
REGON 020573602
KRS 0000461727

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprwicza 21 lok. 2
tel.: +48 74 840 14 63, fax: + 48 74 661 41 40
<http://www.badaniaokien.pl>
e-mail: biuro@badaniaokien.pl

Laboratorium badawcze
akredytowane przez PCA
Nr AB 1054